



20	雨淋阀开启电磁阀	1	个	DN15	
19	多功能复位阀	1	个	DN15	
18	雨淋阀手动开启球阀	1	个	DN15	
17	箱体	1	个	1200*1200*450	
16	泡沫液进口球阀	1	个	DN25	
15	压力表	4	块	Y-60	0~2.5MPa
14	Y型过滤器	1	个	DN25	
13	止回阀	1	个	DN25	
12	电磁阀	1	个	DN25	
11	球阀	1	个	DN40	
10	接线端子箱	1	组		
9	混合液出口管	1	根	DN100	
8	压力开关	1	个	DN15	
7	水力警铃	1	个		
6	平衡阀	1	个	DN25	
5	比例混合器	1	个	DN100	
4	止回阀	1	个	DN15	
3	雨淋报警阀	1	个	DN100	
2	信号蝶阀	2	个	DN100	
1	压力水进口管	1	根	DN100	
序号	名称	数量	单位	规格	备注

说明:

1. 图中尺寸均以毫米计,图中尺寸仅供参考,当选用不同厂家的部件进,尺寸可能会发生少量变化。
2. 设备安装要求: 箱体需嵌入预留洞室时,用M8膨胀螺栓固定,箱体与洞室间用50号水泥砂浆填充抹平。
安装时先安装箱体及设备,后连接管路。设备安装要求详见国标图04S206,47、49页及设备厂家提供安装大样图。
3. 水喷雾箱门上设置紧急开启的按钮式门锁(不带钥匙)。箱门上应有"水喷雾箱"及"火警119"标志。
4. 材料表为一套水喷雾控制箱的主要材料数量,雨淋阀组部件以最终厂家设备为准。
5. 本图适用于隧道明挖段、矿山法段及沉管段。