



说明:

1. 图中尺寸均以毫米计,图中尺寸仅供参考,当选用不同厂家的部件进,尺寸可能会发生少量变化。
2. 设备安装要求:箱体需嵌入预留洞室时,用M8膨胀螺栓固定,箱体与洞室间用50号水泥砂浆填充抹平。  
安装时先安装箱体及设备,后连接管路。设备安装要求详见国标图04S206,47、49页及设备厂家提供安装大样图。
3. 水喷雾箱门上设置紧急开启的按钮式门锁(不带钥匙)。采用单向拉门,开门门把位置在左侧。箱门上应有“水喷雾箱”及“火警119”标志。
4. 材料表为一套水喷雾控制箱的主要材料数量,雨淋阀组部件以最终厂家设备为准。
5. 阀箱上部信号蝶阀应考虑其操作性。
6. 本图适用于隧道匝道段。

---