

	供电与照明		监控	
			通风空调	
			地质	
线	路			
建	筑			
结	构			
设计	专业			
会签				

设备材料表

序号	名称	技术参数	单位	数量	设备编号	备注
1	射流风机	型号：Φ1000，风量：24.8m3/s，出口风速：31m/s，推力：632N，功率：22KW，防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于F级	台	4	JET-B01~04	耐高温280℃/h 带安装吊架、减振器、2D消声器、可逆，带振动在线监测

中铁第六勘察设计院集团有限公司									
审定	朱祝龙	朱祝龙	工程名称	番禺区滨河路工程（金光西大道至金光东大道段）					
审核			隧道通风 设备材料表						
项目负责人	吕洋	吕洋							
专业负责人	廖荣	廖荣							
复核	王东伟	王东伟	图别	施工图设计	图号	JGD-S-TF-01-13			
设计	廖荣	廖荣	比例		第 1 张 共 1 张				